

Trasmessa tramite e-mail

LERETI - ADE ESZ

Prot. 0004099/20 del 23/10/2020



Protocollo in Partenza (LRT)

Spett.le
Comune di COMERIO
Via Stazione 8
21025 Comerio VA
Arch. Emilio Introini
comune.comerio@gmail.it

e.p.c. ATS Insubria
Dip. di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Va Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Prot.: RTI/RVA/rc

Oggetto: Segnalazione di cittadini in merito a cattivi odore e sapore dell'acqua della rete idrica del Comune di Comerio

Con riferimento alle segnalazioni in data 29 settembre e 16 ottobre u.s. si conferma che la scrivente ha già da tempo posto in atto tutte le azioni necessarie per garantire la potabilità dell'acqua in particolare dopo la situazione di inquinamento da idrocarburi del mese di giugno.

Il monitoraggio mediante campionamenti ed analisi di laboratorio, effettuato in accordo con gli Enti Competenti, conferma il costante permanere delle condizioni di potabilità dell'acqua distribuita.

Le percezioni olfattive sono da ricondurre ad un processo di disinfezione dell'acqua distribuita differente rispetto a quello impiegato fino al mese di giugno 2020.

La temporanea compresenza dei due diversi disinfettanti in alcuni terminali di rete, quale possibile fattore determinante le situazioni evidenziate, andrà man mano riducendosi nel tempo anche grazie ad attività di spurgo delle tubazioni di distribuzione già in atto da parte della scrivente.

Il monitoraggio effettuato in rete, che ha interessato tutto il territorio comunale comprese le Vie Orocco, Valle Oro, Sacconaghi e Lazzaretto, ha fatto rilevare alcune sporadiche situazioni di percezioni olfattive che stanno man mano riducendosi nel tempo.

Cordiali saluti

Reti Varese
Carlo Rossi



Lereti S.p.A. – Società unipersonale

Sede Legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO)
Tel +39.031.529111 - Fax +39.031.523267
protocollo@pec.leretispa.it
www.leretispa.it

P. IVA, C.F. e Registro Imprese (Como Lecco) 07063880962
R.E.A. 306629 – Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Acsm Agam S.p.A.